



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

30.04.2021 года

№ 12914

г. Норильск

Мною, старшим специалистом I разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске - Ревиной Валентиной Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 38» (сокращенное наименование МБОУ «СШ № 38»), ИНН – 2457040694, ОГРН - 1022401631482, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю 10.12.2002, адрес регистрации: 663333, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, 26, на основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 31.03.2021 № 1602, в общеобразовательном учреждении по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 26 (корпус № 1); г. Норильск, ул. Енисейская, д. 24 (корпус № 2), выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 30.04.2021 г. № 12891).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «СШ № 38» устранить нарушения:

1. требований ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Феде-

ральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии сведений о профилактических прививках против дифтерии в личной медицинской книжке Пелевиной Н.В., 33 года (заместитель директора по АХЧ);

2. требований ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии сведений о проведении профилактических прививок против кори в личных медицинских книжках Пелевиной Н.В., 33 года (заместитель директора по АХЧ) и Хивинова А.Ю., 50 лет (рабочий);

3. требований ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии сведений о проведении профилактической прививки против краснухи в личной медицинской книжке Ососовой Е.М., 21 год (учитель);

4. требований ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии сведений о вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке Пелевиной Н.В., 33 года (заместитель директора по АХЧ);

5. требований ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии сведений о проведении вакцинации против гриппа в 2020 г в личных медицинских книжках 8 сотрудников (Атаева Н.А., 42 года (вожатый); Биякаева Ф.Т., 31 год (учитель); Доржиева И.А., 34 года (социальный педагог); Журавель Ю.В., 43 года (сторож); Иванова О.А., 45 лет (учитель); Калинина Е.Ю., 47 лет (учитель); Пелевина Н.В., 33 года (заместитель директора по АХЧ); Федько Э.А., 42 года (заместитель директора по ВР);

6. требований п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии в личных медицинских книжках 3-х сотрудников (Стрельцова М.А., 44 года (учитель), Шатохина Е.В., 40 лет (учитель), Шуб С.А., 39 лет (учитель) результатов однократного бактериологического обследования на группу энтеропатогенных кишечных бактерий, в том числе на возбудителей брюшного тифа и (или) паратифов при поступлении на работу в образовательное учреждение;

7. требований п. 144 таб. 5.54 № п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», р. 2.8, п. 2.8.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в не соответствии гигиеническим нормативам коэффициента пульсации освещенности в кабинете № 44 МБОУ «СШ № 38» (корпус № 1), а именно: в кабинете № 44 (физика, рабочая поверхность) - коэффициент пульсации среднее значение составляет 18 ± 2 %, при нормативе не более 10 %, интервал неопределенности 16-20 %, находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра превышает на 8 %;

8. требований п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в не соблюдении гигиенических нормативов по количеству обучающихся в классе исходя из расчета нормы площади на одного обучающегося не менее $2,5 \text{ м}^2$, а именно: в учебном кабинете № 38 площадью 53,4 кв.м. проводятся занятия для обучающихся 6-го класса «В» (наполняемость 24 человека), площадь на 1 обучающегося составляет 2,2 кв.м.; в учебном кабинете № 25 площадью 53,2 кв.м. проводятся занятия для обучающихся 9-го класса «Б» (наполняемость 23 человека), площадь на 1 обучающегося составляет 2,3 кв.м.; в учебном кабинете № 34 площадью 55,2 кв.м. проводятся занятия для обучающихся 6-го класса «Г» (наполняемость 23 человека), площадь на 1 обучающегося составляет 2,4 кв.м.; в учебном кабинете № 21 площадью 53,8 кв.м. проводятся занятия для обучающихся 7-го класса «А» (наполняемость 22 человека), площадь на 1 обучающегося составляет 2,4 кв.м.; в учебном кабинете № 36 площадью 54,1 кв.м. проводятся занятия для обучающихся 9-го класса «А» (наполняемость 22 человека), площадь на 1 обучающегося составляет 2,4 кв.м.; в учебном кабинете № 43 площадью 54,2 кв.м. проводятся занятия для обучающихся 10техн класса (наполняемость 23 человека), площадь на 1 обучающегося составляет 2,3 кв.м;

9. требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 7.3 статьи 5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32, выразившиеся не соблюдении требований в части обеспечения обучающихся мебелью в соответствии с ростом, а именно: согласно представленному списку обучающихся с указанными росто-

возрастными показателями, а также используемой в кабинетах учебной мебели установлено в учебном кабинете № 102 (корпус № 2) для обучающегося с ростом 1520 мм установлен набор учебной мебели с маркировкой зеленого цвета (5 номер мебели для группы роста 1600-1750 мм);

10. требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 7.3 статьи 5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32, выразившиеся не соблюдении требований в части нанесения цветовой маркировки на учебные столы в соответствии с ростовой группой, а именно: в учебном кабинете № 213 (корпус № 2) допускается нанесение на учебные столы двойной цветовой маркировки (фиолетовый для группы роста 2 (1150-1300 мм) и красный для группы роста 4 (1450-1600 мм);

11. требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 7.3 статьи 5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32, выразившиеся о отсутствии цветовой маркировки на учебных столах в учебном кабинете № 406 (корпус № 2), допускается нанесение на один стул цветовой маркировки следующих цветов: желтый для группы роста 3 (1300-1450 мм), красный для группы роста 4 (1450-1600 мм) и зеленый для группы роста 5 (1600-1750 мм);

12. требований п. 2.4.9, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в использовании в спортивном зале, расположенном на 1 этаже корпуса № 2 МБОУ «СШ № 38», спортивных матов, имеющих дефекты покрытия, которые не позволяют обеспечить проведение влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами;

13. требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии следов протеканий на потолке в спортивном зале, расположенном на 1 этаже корпуса № 2 МБОУ «СШ № 38»;

14. требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в не функционировании местной системы вытяжной вентиляции, установленной над оборудованием (электроплита), являющимся источником избытка тепла, в корпусе № 2 в кабинете технологии для девочек;

Срок исполнения настоящего предписания: 28.11.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 38».

Невыполнение в установленный срок законного предписания

должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске путем предоставления письменной информации в срок до 28.11.2022.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске



В.А. Ревина

Настоящее предписание от 30.04.21 № 12914 вручено лично:

директору МБОУ «СШ № 38» Соловьевой Викторией Сергеевной

30.04.2022.

(дата)

(подпись)